



# ООО «КрасТЭК»

660075  
г. Красноярск  
ул. Республики 72 В

Общество с ограниченной ответственностью «Красноярская Теплоэнергетическая Компания»

Исх. № 2/20 - 3050/22-0-0  
от 14.01. 20 22 г.

Р/счет 407 028 100 003 400 01019  
Ф-л Банка ГПБ (АО)  
Восточно-Сибирский  
К/счет 301 018 101 000 000 00877  
ИНН 2460062553 БИК 040407877  
ОГРН 1042401787768

**О мероприятиях в режиме НМУ**

**Министру экологии и рационального  
природопользования Красноярского  
края**

**Борzych П.Л.**

660009, г. Красноярск, ул. Ленина, 125

Уважаемый Павел Леонидович!

В городе Красноярске объявлен режим НМУ 1 степени опасности с 15.00 часов 14 января 2022 г. до 15.00 часов 17 января 2022 г. На данный момент на предприятии в работе котельные №№ 4,5,6,7,11,12 обеспечивающие ГВС и отоплением жителей Октябрьского и Железнодорожного района города и промышленные предприятия.

На период действия НМУ на всех объектах введен 1 режим работы, выполняются мероприятия согласно отчета о начале мероприятий по уменьшению вредных выбросов в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий (приложение 1).

Приложение 1. Отчет о начале мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Генеральный директор

С.В. Кулаев

Исп. Шабельникова А.К.  
Тел. 257-95-01

Отчет о начале мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в  
атмосферный воздух  
в период неблагоприятных метеорологических условий  
первой степени опасности с 15.00 часов 14 января 2022 года до 15.00 часов  
17 января 2022 года  
на территории г. Красноярск

Наименование организации: ООО «Красноярская Теплоэнергетическая Компания»

Дата и время приема предупреждения по НМУ (запись в журнале): 14.01.2022 г. в 15.00

ФИО, должность, телефон принявшего предупреждение по НМУ:

- 1) заместитель начальника района котельных №2 Пирогов Константин Владимирович,  
тел. 8 (902)924-96-20
- 2) начальники смен котельных

Режим работы при НМУ: 1 режим

Выполненные мероприятия по уменьшению выбросов в период НМУ согласно утвержденного плана согласно приказам: №77-571-од от 17.04.2019 г. (площадка №4), №77-572-од от 17.04.2019 г. (площадка №5), №77-573-од от 17.04.2019 г. (площадка №6), №77-574-од от 17.04.2019 г. (площадка №7), № 77-668-од от 13.05.2019 г. (площадка №9), №1/2077-од от 29.12.2017 г. (площадка №10).

1. Усиление контроля за введением топочного режима: поддержание оптимального избытка воздуха в режимной карте;
2. Усиления контроля за техническом состоянием и эксплуатацией всех ГОУ: визуальный осмотр, соблюдение правил эксплуатации и техники безопасности;
3. Усиление контроля за работой систем КИП и автоматики;
4. не проводить очистку поверхностей нагрева котла;
5. не проводить испытания котлов, систем золоулавливания;
6. снижение нагрузок на котлы путем уменьшения расхода топлива.

Генеральный директор



С.В. Кулаев

Исп. Шабельникова А.К.  
Тел. 257-95-01