



МЫ СОГРЕВАЕМ ГОРОДА
**СИБИРСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ**

КРАСНОЯРСКАЯ ТЭЦ-2

Акционерное общество «Енисейская ТГК (ТГК-13)»

филиал Красноярская ТЭЦ-2

660079, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156, тел. (391) 236-32-65, факс (391) 256-64-46, E-mail: tec2@sibgenco.ru, <http://www.tgk13.ru> ИНН/КПП 1901067718/246402001; р/с 40702810600030003410; Филиал ПАО Банк ВТБ в г. Красноярске; к/с 30101810200000000777; БИК 040407777

11.12.2018 № 005-135

Отчёт по НМУ

Министерство экологии и
рационального природопользования
Красноярского края;

Управление Росприроднадзора по
Красноярскому краю;

Департамент городского хозяйства
администрации г. Красноярска

Администрация Свердловского
района г. Красноярска;

ФГБУ «Среднесибирское УГМС»

Филиал «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» в целях снижения количества выбросов в период с 19-00 06.12.2018 г. до 19-00 07.12.2018 г. (период наступления НМУ 1 категории) выполнил требования Плана мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 1-го режима в период НМУ, утвержденного Министерством природных ресурсов и экологии Красноярского края, а именно:

- усилен контроль за техническим состоянием и эксплуатацией всех золоочистных установок, обеспечив дополнительный контроль за работой системы золоудаления; не допускалось снижение их производительности, а также отключение на профилактические осмотры, ревизии и ремонты (кроме аварийных);

- усилен контроль за работой КИП и АСУТП, влияющими на режим работы котельного и золоулавливающего оборудования;

- не производились испытания оборудования, изменение режима работы которого может привести к ухудшению режима горения топлива в котле и снижению эффективности золоулавливающего оборудования;

- не производились ремонтные работы, предусматривающие чистку поверхностей нагрева и газоходов котлоагрегатов, связанные с повышением выделения вредных веществ;

- не производились погрузо – разгрузочные работы сыпучих материалов на открытом воздухе, приводящие к интенсивному пылению (за исключением разгрузки поступающего на ТЭЦ угля и погрузки-разгрузки золы-уноса).

Приложение:

- отчет об эффективности мероприятий – на 1 л. в 1 экз;

- протоколы исследования атмосферного воздуха – на 2 л. в 1 экз.

Начальник смены ТЭЦ-2

Кузьмин М.В.