№ п/п	Дата, время приема смены предприятия	Режим НМУ	ФИО принявшего смену	Дата выдачи ОНФ	Мери принятые по сокращению выбросов	Примечание
25.	06.12 2018, 15.00	I режим НМУ с 19.00 06.12 по 19.00 07.12	Инженер теплоснабжения ООО "Краснотурьинск"	- Магазины семян N1; N2; N4; N5; N6; N7; N10; N11; N12 - Зерн. гл. инж. Черемных И.В. - Инженер ООО Тепловая сеть	Проводятся следующие мероприятия: 1. Усиление контроля за ведением топочного режима: поддержание оптимального избытка воздуха по режимной карте; 2. Усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией всех ГОУ: визуальный осмотр, соблюдение правил эксплуатации и тех. безопасности 3. Усиление контроля за работой систем КИП и автоматики. 4. Не проводить очистку поверхностей нагрева котла. 5. Не проводить испытания котлов, систем золоулавливания.	