

06.12.2018

## Отчет об эффективности мероприятий филиала "Красновская ТЭЦ-3" АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" в период действия НМУ

| Номер источника выбросов | Цех, участок | Источник выделения                   | Мероприятие                                 | Вещества                    | Выброс, г/с               |                            |                                         |
|--------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                          |              |                                      |                                             |                             | До мероприятия (том П/ДВ) | При реализации мероприятий | Снижение выброса относительно норматива |
| 0001                     | КТЦ          | дымовая труба №2 (к/а КВТК №1,2,3,4) | Согласно плана мероприятий по НМУ (I режим) | Пыль неорганическая: 70-20% | 424,17                    | 217,15                     | 207,02                                  |
|                          |              |                                      |                                             | Сажа                        | 9,29                      | 8,23                       | 1,05                                    |
|                          |              |                                      |                                             | Сера диоксид                | 148,80                    | 93,19                      | 55,61                                   |
|                          |              |                                      |                                             | Азота диоксид               | 72,04                     | 68,03                      | 4,01                                    |
|                          |              |                                      |                                             | Азота оксид                 | 11,71                     | 11,05                      | 0,65                                    |
|                          |              |                                      |                                             | Углерод оксид               | 10,97                     | 10,39                      | 0,57                                    |
|                          |              |                                      |                                             | Б(а)II                      | 0,00008800                | 0,00008267                 | 0,00000533                              |
| 0002                     | КТЦ          | дымовая труба №1 (к/а ДЕ №4)         | Согласно плана мероприятий по НМУ (I режим) | Пыль неорганическая: 70-20% | 22,90                     | 8,39                       | 14,51                                   |
|                          |              |                                      |                                             | Сажа                        | 0,50                      | 0,32                       | 0,18                                    |
|                          |              |                                      |                                             | Сера диоксид                | 235,20                    | 101,99                     | 133,21                                  |
|                          |              |                                      |                                             | Азота диоксид               | 62,84                     | 41,08                      | 21,76                                   |
|                          |              |                                      |                                             | Азота оксид                 | 10,21                     | 6,68                       | 3,54                                    |
|                          |              |                                      |                                             | Углерод оксид               | 8,10                      | 5,29                       | 2,80                                    |
|                          |              |                                      |                                             | Б(а)II                      | 0,0001030                 | 0,0000693                  | 0,0000337                               |
| 0001                     | КТЦ          | дымовая труба №3 (к/а ТПЕ)           | Согласно плана мероприятий по НМУ (I режим) | Сера диоксид                | 41,09                     | 0,00                       | 41,09                                   |
|                          |              |                                      |                                             | Азота диоксид               | 4,42                      | 0,00                       | 4,42                                    |
|                          |              |                                      |                                             | Азота оксид                 | 0,72                      | 0,00                       | 0,72                                    |
|                          |              |                                      |                                             | Углерод оксид               | 1,55                      | 0,00                       | 1,55                                    |
|                          |              |                                      |                                             | Б(а)II                      | 0,0000120                 | 0,0000000                  | 0,0000120                               |
|                          |              |                                      |                                             | Пыль неорганическая: 70-20% | 424,17                    | 202,47                     | 221,70                                  |
|                          |              |                                      |                                             | Сажа                        | 9,29                      | 7,68                       | 1,61                                    |
| 0001                     | КТЦ          | дымовая труба №2 (к/а КВТК №1,2,3,4) | Согласно плана мероприятий по НМУ (I режим) | Сера диоксид                | 148,80                    | 87,13                      | 61,67                                   |
|                          |              |                                      |                                             | Азота диоксид               | 72,04                     | 63,50                      | 8,54                                    |
|                          |              |                                      |                                             | Азота оксид                 | 11,71                     | 10,32                      | 1,39                                    |
|                          |              |                                      |                                             | Углерод оксид               | 10,97                     | 9,70                       | 1,27                                    |
|                          |              |                                      |                                             | Б(а)II                      | 0,00008800                | 0,00007731                 | 0,00001069                              |
|                          |              |                                      |                                             | Пыль неорганическая: 70-20% | 22,90                     | 8,50                       | 14,40                                   |
|                          |              |                                      |                                             | Сажа                        | 0,50                      | 0,32                       | 0,18                                    |
| 0011                     | КТЦ          | дымовая труба №3 (к/а ТПЕ)           | Согласно плана мероприятий по НМУ (I режим) | Сера диоксид                | 235,20                    | 103,30                     | 131,90                                  |
|                          |              |                                      |                                             | Азота диоксид               | 62,84                     | 41,61                      | 21,23                                   |
|                          |              |                                      |                                             | Азота оксид                 | 10,21                     | 6,76                       | 3,45                                    |
|                          |              |                                      |                                             | Углерод оксид               | 8,10                      | 5,36                       | 2,74                                    |
|                          |              |                                      |                                             | Б(а)II                      | 0,0001030                 | 0,0000702                  | 0,0000328                               |
|                          |              |                                      |                                             | Сера диоксид                | 41,09                     | 0,00                       | 41,09                                   |
|                          |              |                                      |                                             | Азота диоксид               | 4,42                      | 0,00                       | 4,42                                    |
| 0002                     | КТЦ          | дымовая труба №1 (к/а ДЕ №4)         | Согласно плана мероприятий по НМУ (I режим) | Азота оксид                 | 0,72                      | 0,00                       | 0,72                                    |
|                          |              |                                      |                                             | Углерод оксид               | 1,55                      | 0,00                       | 1,55                                    |
|                          |              |                                      |                                             | Б(а)II                      | 0,0000120                 | 0,0000000                  | 0,0000120                               |

Примечание: В период НМУ в работе находились КВТК-100 ст №1,2,3,4 (дым труба №2), ТПЕ (дым. труба №3).

07.12.2018

|      |     |                                      |                                             |                             |            |            |            |
|------|-----|--------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|
| 0001 | КТЦ | дымовая труба №2 (к/а КВТК №1,2,3,4) | Согласно плана мероприятий по НМУ (I режим) | Пыль неорганическая: 70-20% | 424,17     | 202,47     | 221,70     |
|      |     |                                      |                                             | Сажа                        | 9,29       | 7,68       | 1,61       |
|      |     |                                      |                                             | Сера диоксид                | 148,80     | 87,13      | 61,67      |
|      |     |                                      |                                             | Азота диоксид               | 72,04      | 63,50      | 8,54       |
|      |     |                                      |                                             | Азота оксид                 | 11,71      | 10,32      | 1,39       |
|      |     |                                      |                                             | Углерод оксид               | 10,97      | 9,70       | 1,27       |
|      |     |                                      |                                             | Б(а)II                      | 0,00008800 | 0,00007731 | 0,00001069 |
| 0011 | КТЦ | дымовая труба №3 (к/а ТПЕ)           | Согласно плана мероприятий по НМУ (I режим) | Пыль неорганическая: 70-20% | 22,90      | 8,50       | 14,40      |
|      |     |                                      |                                             | Сажа                        | 0,50       | 0,32       | 0,18       |
|      |     |                                      |                                             | Сера диоксид                | 235,20     | 103,30     | 131,90     |
|      |     |                                      |                                             | Азота диоксид               | 62,84      | 41,61      | 21,23      |
|      |     |                                      |                                             | Азота оксид                 | 10,21      | 6,76       | 3,45       |
|      |     |                                      |                                             | Углерод оксид               | 8,10       | 5,36       | 2,74       |
|      |     |                                      |                                             | Б(а)II                      | 0,0001030  | 0,0000702  | 0,0000328  |
| 0002 | КТЦ | дымовая труба №1 (к/а ДЕ №4)         | Согласно плана мероприятий по НМУ (I режим) | Азота оксид                 | 0,72       | 0,00       | 0,72       |
|      |     |                                      |                                             | Углерод оксид               | 1,55       | 0,00       | 1,55       |
|      |     |                                      |                                             | Б(а)II                      | 0,0000120  | 0,0000000  | 0,0000120  |

Примечание: В период НМУ в работе находились КВТК-100 ст №1,2,3,4 (дым труба №2), ТПЕ (дым. труба №3).

Исполнитель: инженер по ООС (эколог) Карабугина И.В.

