

У Т В Е Р Ж Д А Ю
 Главный инженер
 Филиала «Красноярская ТЭЦ-2»
 АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»
 А.Е.Зубарев

" 08 " _____ 2022 г.

Отчет
 о результатах лабораторных исследований атмосферного воздуха на границе СЗЗ Красноярской ТЭЦ-2
 за 1 квартал 2022 года

Таблица 1

№/п	Наименование места отбора	Программа отбора проб воздуха	Дата отбора	Направление и скорость ветра, м/с	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Жилой дом № 152 по ул. Лесопильщи- ков, на расстоянии 278 м в западном направлении от гр. промпл. КТЭЦ-2	MP	25.02.2022	1,1	азота диоксид азота (II) оксид пыль/ взвешенные в-ва углерода оксид серы диоксид	0,036 0,024 0,12 <1,8 <0,03	0,2 0,4 0,5 5,0 0,5
2	Жилой дом № 30/2 по ул. Матросова, на расстоянии 434 м в северном направлении от гр. промпл. КТЭЦ-2	MP	25.02.2022	1,1	азота диоксид азота (II) оксид пыль/ взвешенные в-ва углерода оксид серы диоксид	0,033 0,022 0,09 <1,8 <0,03	0,2 0,4 0,5 5 0,5
3	Жилой дом № 30/3 по ул. Матросова, (с южной стороны дома) в северном направлении от гр. промпл. КТЭЦ-2	MP	25.02.2022	1,9	азота (II) оксид пыль/ взвешенные в-ва углерод оксид серы диоксид	0,023 0,11 <1,8 <0,03	0,4 0,5 5,0 0,5

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Жилой дом № 34 по ул. Краснопресненской, на расстоянии 56 м в восточном направлении от гр. промпл. ТЭЦ-2	МР	25.02.2022	1,8	азота диоксид азота (II) оксид пыль/ взвешенные в-ва углерода оксид	0,041 0,027 0,13 1,9	0,2 0,4 0,5 5,0
5	Садоводство на расстоянии 57 м в ю-в направлении от гр. гидрозоло-отвала № 1	МР	25.02.2022	1,6	азота диоксид азота (II) оксид пыль/ взвешенные в-ва углерода оксид	<0,03 0,024 0,016 <0,09 <1,8	0,5 0,16 0,32 0,4 4,0
6	Садоводство на расстоянии 360 м в с-в направлении от гр. золоотвала № 2	МР	25.02.2022	1,5	азота диоксид азота (II) оксид пыль/ взвешенные в-ва углерода оксид серы диоксид	<0,02 <0,016 <0,09 <1,8 <0,03	0,16 0,32 0,4 4,0 0,4

Точка отбора	Дата, время проведения измерений	Контролируемые показатели			
		Эквивалентный уровень звука, дБ А	ПДУ эквивалентного уровня звука, дБ А	Максимальный уровень звука, дБ А	ПДУ максимального уровня звука, дБ А
Жилой дом № 152 по ул. Лесоопилщиков, на расстоянии 278 м в западном направлении от границы промплощадки КТЭЦ-2	21.03.2022 0 ²⁰ -0 ⁵⁵	42	45	45	60
	21.03.2022 10 ³⁰ -11 ⁰⁵	50	55	57	70
Жилой дом № 34 по ул. Краснопресненская, на расстоянии 56 м в восточном направлении от границы промплощадки КТЭЦ-2	21.03.2022 1 ⁰⁵ -1 ⁴⁰	44	45	50	60
	21.03.2022 11 ²⁰ -11 ⁵⁵	54	55	63	70
Садоводство на расстоянии 57 м в юго-восточном направлении от границы гидрозоноотвала № 1	21.03.2022 1 ⁵⁰ 2 ²⁵	40	45	46	60
	21.03.2022 12 ¹⁰ -12 ⁴⁵	49	55	55	70
Садоводство на расстоянии 360 м в северо-восточном направлении от границы золоотвала № 2	21.03.2022 2 ³⁵ -3 ¹⁰	36	45	43	60
	21.03.2022 12 ⁵⁵ -13 ³⁰	44	55	53	70

Начальник АЛ № 2 ХС Красноярского
филиала АО "СибИАЦ"

 Приколова А.И.

Зам. начальника ПТО по вопросам ООС

 Королева Н.Ю.

